

Vandanalyser udtaget på vandværket januar 2015

I overensstemmelse med bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket informere forbrugerne om den leverede vandkvalitet fra værket.

I nedenstående tabel ses de målte værdier for udvalgte stoffer. Værdierne er fra den seneste analyserapport foretaget af Eurofins laboratorium.

Den udførlige vandanalyse kan bestilles i kopi ved henvendelse til værket.

	Enhed	Værdier	Krav	Bemærkninger
Hårdhed	dH	7,7	5 - 30	Vandet er blødt som følge af mangel på kalk i undergrunden
PH værdi	PH	7,6	7,0 -8,5	Indikator for vandes surhed
Jern	mg/l	0,013	max 0,1	Højt indhold af jern kan give vandet bismag. Jernudfældning giver uklart vand
Mangan	mg/l	< 0,005	max 0,02	Mangan forekommer i grundvandet ligesom jern med samme ulempe
Coliforme bakterier	pr. 100 ml	< 1	Under 1	Indikator for bakteriologisk forurening af vandet fra f.x. kloakvand eller overfladevand
Kimtal 22 C	pr. 100 ml	< 1	max 50	Indikator for den samlede mængde bakterier i vandet
Nitrat	mg/l	< 0,3	max 50	Angiver den mængde nitrat der siver ned i grundvandet